

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Notifikovaný orgán: Identifikačné číslo 1299
Kompetentný orgán pre EMC
Autorizovaný orgán: Reg. číslo SKTC 104 / SK03



Notified Body: Identification No. 1299
Competent Body for EMC
Authorised Body: Reg. No. SKTC 104 / SK03

**ES CERTIFIKÁT SKÚŠKY TYPU
EC TYPE - EXAMINATION CERTIFICATE**

Č./No.: 612990078

Výrobca
Manufacturer

SLOVARM, a.s.
Košická 52, 821 08 Bratislava
Slovenská republika

Výrobok
Product

Poistný ventil TE-2848
Safety valves TE-2848

Typ
Type

Špecifikácia jednotlivých variantov je uvedená na druhej strane
Specification of various models is stated on the page.

Podklad pre vydanie certifikátu
Basis for issuing the certificate

záverečný protokol 650181 zo dňa 20.11.2006
Final Report No. 650181 date of issue 20 November 2006

Týmto ES certifikátom skúšky typu TSÚ Piešťany, š.p. ako notifikovaný orgán (ID.č. 1299) potvrdzuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa smernice ES nového prístupu (nariadenia vlády Slovenskej republiky):

This EC type - examination certificate TSÚ Piešťany, š.p. as Notified Body (ID-No. 1299) confirms the conformity of product with essential safety requirements of the EC New Approach Directive (Governmental Ordinance of Slovak Republic):

Smernica o tlakových zariadeniach 97/23/EC (Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), postup podľa prílohy č. III, modul B.

Directive pressure equipment 97/23/EC (Governmental ordinance of SR No. 576/2002 Coll. in wording of subsequent regulation), procedure according to the Annex III - Module B.

Podkladom pre vystavenie tohto certifikátu boli skúšky a certifikácia predloženej skúšobnej vzorky a technická dokumentácia. V súlade so smernicou sa výrobok označí značkou CE.

Examinations and certifications of the submitted sample and technical documentation represent the basis of issuing the certificate. In line with the Directive the product will be CE marked.

CE 1299



Piešťany 21.11.2006

650181

TSÚ Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 24 Piešťany
Slovenská republika

Ing. Ivan CVENGROŠ
generálny riaditeľ
Director General



SNAS

Reg. No. 009/P-018

Telefón: +421 33 7957111
Fax: +421 33 7723716
e-mail: tsu@tsu-py.sk
web: www.tsu.sk

Pravidlá pre používanie ES certifikátu typu.

The rules for use of this EC type - examination certificate.

Je zakázané meniť, dopĺňovať alebo prepisovať údaje v ES certifikáte typu.

Tento certifikát nie je možné použiť ako ES certifikát typu pre výrobok, u ktorého bola vykonaná bez súhlasu TSÚ Piešťany, š. p. zmena, ovplyvňujúca zhodu s použitými normatívnymi dokumentmi a predpismi.

It is forbidden to modify, amend or rewrite the data in the EC type - examination certificate.

This certificate cannot be used as a EC type - examination certificate for product, where a change influencing conformity with the applied normative documents and regulations was done without approval of the TSÚ Piešťany, š. p.

Platnosť certifikátu je obmedzená do 21.11.2016

The validity of the certificate is limited by 21 November 2016

Varianty vyhotovenia (various models) :

Špecifikácia jednotlivých variantov:

- TE-2848, DN15 a DN20 - poistný ventil priamy s vnútornými pripojovacími závitmi v telese.
- TE-2848 A, DN15 - poistný ventil priamy s jedným vnútorným a jedným vonkajším pripojovacími závitom v telese.

Technické parametre:

- Pracovná látka (G)	voda
- Materiál telesa	mosadz (42 3319)
- Otvárací tlak Po	0,63 + - 0,03 Mpa
- Rozsach dovolených pracovných teplôt	0 až + 80 °C
- Najmenší prietokový priemer	14 mm
- Najmenší prietokový prierez	153,938 mm ²
- Zaručený výtok	130 kg/hod.
- Pripojovacie rozmery	G 1/2", resp. G 3/4"



017842